OPTIMUM 50 INHIBITOR

TRAITEMENT INTÉGRAL

CONDITIONNEMENT :

- Bidons de 5 litres et 20 litres
- Fûts de 220 litres
- Containers de 1000 litres

CARACTERISTQUES PHYSICO-CHIMIQUES

-Aspect : liquide jaunâtre
-pH >12
-Densité : 1.10 à 1.20
-Solubilité dans l'eau: complète

STOCKAGE

Produit à stocker dans son emballage d'origine loin du gel et de la chaleur et loin des produits acides et des oxydants.

PROPRIETES

- **OPTIMUM 50 INHIBITOR** est un additif liquide pour l'eau de chaudière, conçu pour le traitement des eaux de chaudières, pour lutter efficacement contre la corrosion et la formation de dépôts dans les chaudières, dans les réseaux vapeur et les réseaux condensats.
- **OPTIMUM 50 INHIBITOR** disperse graduellement les dépôts existants.
- **OPTIMUM 50 INHIBITOR** contient des agents dispersants, des réducteurs d'oxygène et des alcalis, des produits volatiles, des neutralisants et un anti-mousse.
- **OPTIMUM 50 INHIBITOR** est un produit très basique et très alcalinisant.

UTILISATIONS

MODE :

OPTIMUM 50 INHIBITOR doit être injecté concentré ou en solution diluée dans l'eau d'appoint du circuit de chauffage ou directement dans le bac.

DOSAGE :

OPTIMUM 50 INHIBITOR est calculé de façon à maintenir un excès en sulfite en solution de 30 à 60 mg/l en SO_3.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

OPTIMUM 50 INHIBITOR est produit corrosif et ne pas mélanger avec un autre produit (acides ou oxydants).

Porter des gants et des lunettes de protection

En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consulter un médecin.

La vapeur produite par une chaudière traitée avec OPTIMUM 50 INHIBITOR peut être utilisée en industrie alimentaire.

PRODUIT FABRIQUE PAR SARAPROC MAROC
DEPOT: 2 avenue Melilia Atlas, Fès – MAROC
Tél.:/Fax : (212)35 64 42 42/Tél. :(212)35 64 37 60
USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès
Tél : 05 35 96 04 59 Fax: 05 35 64 37 6
SITE WEB : www.saraprocmaroc.com **E-mail**: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com